

Obec Vrátkov
Vrátkov 17
282 01 Český Brod

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE

ODESLÁNO DNE

1129613060

Petrů Lukáš

06.12.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě přípolože zařízení se stavbou společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na vaši žádost ze dne 16.11.2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro možnost přípolože zařízení k budoucí stavbě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. vedenou pod č. IV-12-6030103.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti v katastrálním území Vrátkov vedené pod názvem „Veřejné osvětlení Vrátkov“ společnost ČEZ Distribuce, a.s. vydává následující stanovisko:

Sdělujeme vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s. (dále ČEZd), jakožto provozovatel distribuční soustavy, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Při umístění kabelu veřejného osvětlení spolu s kabelovým vedením NN musí být dodržena norma ČSN 73 6005 v platném znění. Na základě tohoto souhlasu se musí investor stavby veřejného osvětlení dohodnout s naší dodavatelskou firmou, která zajišťuje realizaci stavby č. IV-12-6030103 na případném rozšíření výkopu a provedení pokládky v souladu s výše uvedenou normou.

Základy stožárů veřejného osvětlení a dopravního značení musí být umístěny tak, že nejbližší hrana bude vzdálena minimálně 0,6 m od trasy stávajících i nových kabelů NN. Dále stožáry VO a dopravního značení musí být umístěny tak, aby nebyl zabráněn nebo ztížen přístup k distribučnímu zařízení, hlavně ke kabelovým skříním NN.

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.

V ochranném pásmu VN a trafostanice musí mít stožáry veřejného osvětlení max. výšku 3,0 m a musí být umístěny nejbližší 3 metry od krajního vodiče VN a trafostanic. Případně max. výšku 4 metry a musí být umístěny nejbližší 4 metry od krajního vodiče VN a

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

trafostanic. Při opravě/údržbě těchto zařízení musí být dodržena bezpečná vzdálenost dle PNE 33 0000-6.

2. Při přípravě a realizaci stavby připolže vedení veřejného osvětlení (dále Přípolže) bude postupováno tak, aby stavba vedení distribučního zařízení (dále Vedení) mohla být vybudována současně se stavbou Přípolže a bez zbytečných průtahů.
3. Zhotovitel Přípolže bere na vědomí, že realizace stavby Vedení je podmíněna vydáním územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu, a získáním práv k nemovitostem třetích osob ve smyslu § 25 odst. 4 energetického zákona, a že získání těchto povolení a práv není závislé pouze na vůli ČEZd. ČEZd upozorňuje, že z tohoto důvodu může dojít k průtahům při přípravě a realizaci stavby, k dílčím změnám trasy Vedení, popř. k částečnému či úplnému upuštění od realizace stavby Vedení. ČEZd negarantuje, že stavba Vedení bude realizována přesně v plánované trase, v celém svém rozsahu nebo do určité doby.
4. V případě odchylné trasy od stavby společnosti ČEZd, je nutné si před zahájením činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu požádat o platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZd, pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
5. Pokud dojde ke střetu se stávajícím zařízením společnosti ČEZd, musí stavebník v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
6. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
7. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
8. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
9. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZd, nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
10. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
11. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
12. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZd. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.

13. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZd
14. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZd, nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZd
15. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
16. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Bc. Vítězslav Jindřich

vedoucí odd. Regionální správa nn a DTS

ČEZ Distribuce, a.s. sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín

pracoviště: Seifetrova 254, 261 01 Příbram

zasílací adresa: Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

Pojďte s námi komunikovat online a mějte tak své veškeré požadavky na jednom místě a s aktuálním stavem jejich řešení! Registrace je jednoduchá, během pár minut na www.cezdistribuce.cz/dip budeme ve spojení!